



PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE POMPE MONOVITE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILANO SAN ROCCO (CIG 68809378D6; N. GARA SIMOG 6583339).

AGGIORNAMENTO AL GIORNO 19.12.2016

Avviso. Risulta un'incompletezza nella legenda della formula dell'offerta economica indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Bando di gara.

Di seguito si riporta la formula completa:

$$c(i) = (IP - \text{Offerta}_i) / (IP - \text{Offerta}_{\min})$$

Dove:

$$IP = 40.000 \times p1 + 278.000 \times p2 + 250.000 \times p3$$

Offerta_min = offerta minima pesata

$$\text{Offerta}_i = \text{offerta } i\text{-esima pesata} = 0,2 \times 40.000 \times sc1(i) + 0,7 \times 278.000 \times sc2(i) + 0,1 \times 250.000 \times sc3(i)$$

p1= 0,2; p2= 0,7; p3=0,1 (pesi)

sc1, sc2 ed sc3 sono le differenze tra 100% e i ribassi offerti per ciascuna delle componenti PE1, PE2 e PE3

Il punteggio sarà determinato dalla formula:

$$PE(i) = c(i) \times 70.$$

Domanda 1: Si chiede un chiarimento relativamente al Capitolato Speciale di Appalto, art. 4.1 (Attività a Canone).

Al punto 4.1.2 vengono riportate tutta una serie di parti di ricambio che non dovrebbero essere incluse nelle attività a canone.

Le sole parti di ricambio consumabili che competerebbero a tali attività sono :

- O-Rings
- Lubrificanti

Tutte le altre parti citate al punto 4.1.2, ovvero:

- Cuscinetti
- TSE Controllers
- PT100
- Minuterie
- Quanto indicato nei manuali O&M del costruttore (SEPEX) come "Small set of wearing parts"
- Quanto indicato nei manuali O&M del costruttore come "Set of gaskets"

MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu
info@pec.metropolitanamilanese.it
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com

Ingegneria

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu

Servizio Idrico

Via Meda 44
20141 Milano
TEL. +39 02 84 771
FAX +39 02 78 00 33
SERVIZIO CLIENTI Via Meda 42
servizio.clienti@mmspa.eu
N° VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 02 18 00

Casa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
N° VERDE CASA 800 013 191



- E qualsiasi altra parte di ricambio (es. rotor) e relativa spesa di trasporto e installazione

dovrebbero rientrare nella voce Servizio e fornitura di ricambi “extra-canone” Art. 4.2.

Risposta 2: Si intendono esclusi dall’elenco riportato al punto 2 del paragrafo 4.1 del CSA quanto di seguito riportato: rotor, stator, costi di trasporto ed eventuali costi di installazione qualora l’installazione non fosse concomitante agli interventi di manutenzione ordinaria a canone”.

MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu
info@pec.metropolitanamilanese.it
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com

Ingegneria

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu

Servizio Idrico

Via Meda 44
20141 Milano
TEL. +39 02 84 771
FAX +39 02 78 00 33
SERVIZIO CLIENTI Via Meda 42
servizio.clienti@mmspa.eu
N° VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 02 18 00

Casa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano
TEL. +39 02 77 471
FAX +39 02 78 00 33
N° VERDE CASA 800 013 191